



**ekoterra**

**Przedsiębiorstwo Naukowo - Techniczne  
„EKOTERRA” Sp. z o.o.  
Laboratorium**

ul. Zgoda 12  
25-378 Kielce  
www.ekoterra.com.pl

tel./fax: (0-41) 361-71-11  
(0-41) 344-22-59  
e-mail: biuro@ekoterra.com.pl



AB 885

Kielce, dnia 2018-06-27

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 305/04/2018

Nazwa i adres klienta: **Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych  
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko**

Numer zlecenia.: 10/2018 z dn. 17.01.2018 r.

Numer protokołu: 10-07/2018 z dn. 19.06.2018 r.

Cel badań: Obszar regulowany prawnie

Rodzaj próbek: Ścieki deszczowe; próbka powstała ze zmieszania 3 próbek pobieranych co 30 min

Punkt pobrania próbek: ul. Armii Krajowej – wylot nr 4 do rzeki Krępianki

Próbkobiorca: Andrzej Ziółkowski, Tomasz Pyk – PNT EKOTERRA

Nazwiska osób uczestniczących w poborze próbek (ze strony klienta): -----

Zasada/metoda pobrania próbek: PN-ISO 5667-10:1997 (A)

Data pobrania/przyjęcia próbki do badań: 19.06.2018 r./ 19.06.2018 r.

Data rozpoczęcia/zakończenia badania: 19.06.2018 r./ 27.06.2018 r.

Stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium: Odpowiedni do badań

### BADANIE FIZYKO – CHEMICZNE:

L.p.	Kod próbki		684/10-07/04/2018		Identyfikacja metody
	Badane wskaźniki i parametry	Jednostka miary	Wyniki		
1.	Zawiesiny ogólne <sup>1)</sup>	A mg/dm <sup>3</sup>	28 ± 4		PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
2.	Węglowodory ropopochodne	A mg/dm <sup>3</sup>	< 0,025		PN-EN ISO 9377-2:2003

<sup>1)</sup> Zastosowano sączki z mikrowłókien szklanych, typ GF/A, śr. 47 mm firmy Whatman.  
Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.  
Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A” objęte zakresem akredytacji nr AB 885.  
Podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.  
Data sporządzenia sprawozdania: 2018.06.27

Autoryzował:

**KIEROWNIK**  
Laboratorium  
*mgr Dagmara Spółczyńska*

Oświadczam się, że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Sprawozdanie niniejsze nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników badania w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badań.
4. Niniejsze sprawozdanie przechowywane będzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.

KONIEC SPRAWOZDANIA