



Przedsiębiorstwo Naukowo - Techniczne
„EKOTERRA” Sp. z o.o.
Laboratorium

ul. Zgoda 12
25-378 Kielce
www.ekoterra.com.pl

tel./fax: (0-41) 361-71-11
(0-41) 344-22-59
e-mail: biuro@ekoterra.com.pl



AB 885

Kielce, dnia 2018-06-27

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 305/06/2018

Nazwa i adres klienta: **Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko**

Numer zlecenia.: 10/2018 z dn. 17.01.2018 r.

Numer protokołu: 10-07/2018 z dn. 19.06.2018 r.

Cel badań: Obszar regulowany prawnie

Rodzaj próbki: Ścieki deszczowe; próbka powstała ze zmieszania 3 próbek pobieranych co 30 min

Punkt pobrania próbki: ul. Solecka (SZBUK) – wylot nr 6 do rzeki Krępianki

Próbkobiorca: Andrzej Ziółkowski, Tomasz Pyk – PNT EKOTERRA

Nazwiska osób uczestniczących w poborze próbek (ze strony klienta): -----

Zasada/metoda pobrania próbek: PN-ISO 5667-10:1997 (A)

Data pobrania/przyjęcia próbki do badań: 19.06.2018 r./ 19.06.2018 r.

Data rozpoczęcia/zakończenia badania: 19.06.2018 r./ 27.06.2018 r.

Stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium: Odpowiedni do badań

BADANIE FIZYKO – CHEMICZNE:

L.p.	Kod próbki		686/10-07/06/2018	Wyniki	Identyfikacja metody
	Badane wskaźniki i parametry		Jednostka miary		
1.	Zawiesiny ogólne ¹⁾	A	mg/dm ³	43 ± 6	PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
2.	Węglowodory ropopochodne	A	mg/dm ³	< 0,025	PN-EN ISO 9377-2:2003

¹⁾ Zastosowano sączki z mikrowłókien szklanych, typ GF/A, śr. 47 mm firmy Whatman.

Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A” objęte zakresem akredytacji nr AB 885.

Podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Data sporządzenia sprawozdania: 2018.06.27

Autoryzował:

KIEROWNIK
Laboratorium

..... mgr Dagmara Spółczyńska.....

Oświadcza się, że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Sprawozdanie niniejsze nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników badania w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badań.
4. Niniejsze sprawozdanie przechowywane będzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.

KONIEC SPRAWOZDANIA

PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE
„EKOTERRA” Spółka z o.o.
25-378 Kielce 10, ul. Zgoda 12
tel./fax 361-71-11, tel. 34-422-59
skf.pce@ekoterra.com.pl

Strona 1 z 1