Usług Komunalnych w Lipsku
WPŁYNĘŁO
dnia 27.07.2017r.
podpis Str. N. Oz. 659

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 591

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
skr. pocz.31, tel. (48) 34-51-589 , fax 33-32-023
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Numer : **384**
Egzemplarz: **2/3**
Data sporządzenia sprawozdania: 11.07.2017r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA W MONITORINGU KONTROLNYM

Data poboru / dostarczenia próbki wody: 04.07.2017r.
Próbka pobrana przez: PSSE Lipsko p. A. Kaczmarska
Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-3:2013-05; PN-ISO 5667-5:2003
Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny Józefów
Punkt poboru: Stacja paliw – kran w łazience Kostusin 13 gm. Lipsko
Adresat / Zleceniodawca: PSSE Lipsko ul. Iłżecka 6

Wyniki badań fizyko-chemicznych

L.p.	Wskaźnik / parametr		Kod procedury	Wynik	Najwyższa wartość dopuszczalna *	J.m.
1.	Mętność	A	PN-EN ISO 7027: 2003 p.6**	**< 0,10**[1)]	1	NTU
2.	Barwa (Pt)	A	PN-EN ISO 7887:2012 rozdział 7	**< 5**[1)]	---	mg/l
				akceptowalna	akceptowalna	---
3.	Zapach	N	PB/KC/5.4/03 wyd. 1 z dn. 03.01.2011	**akceptowalny**	akceptowalny	---
4.	Smak	N	PB/KC/5.4/04 wyd. 1 z dn. 03.01.2011	**akceptowalny**	akceptowalny	---
5.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	**7,4**	6,5 – 9,5	pH
	w temperaturze			**22,7**	---	^{0}C
6.	Amonowy jon	A	PN-C-04576-4/1994	**< 0,14**[1)]	0,50	mg/l
7.	Chlor wolny	A	PN-EN ISO 7393-2:2011	**< 0,05**[1)]	0,3	mg/l
8.	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	A	PN-EN 27888:1999	**539**	2500	µS/cm

AUTORYZOWAŁ : MŁODSZY ASYSTENT
mgr inż. Sylwia Wiśniewska

Wyniki badań mikrobiologicznych

L.p.	Wskaźniki / parametry		Kod procedury	Wynik Liczba mikroorganizmów j.t.k.	Najwyższa dopuszczalna wartość *
1.	Bakterie grupy coli /100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	**0**	0
2.	Escherichia coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	**0**	0

AUTORYZOWAŁ: STARSZY ASYSTENT inż. Agata Molik

A- badania akredytowane
N- badania nieakredytowane
* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)
** - badanie wykonane według normy wycofanej z katalogu Polskich Norm
j.t.k. - jednostki tworzące kolonie

1) – poniżej granicy oznaczalności

Termin wykonania badań: 04.07.2017r. – 05.07.2017r.

Zatwierdził:

KIEROWNIK SEKCJI LABORATORYJNEJ HIGIENY KOMUNALNEJ
mgr Grażyna Wichowska

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.
Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.